

平成 年 月 電気工作物通常点検表

事業場名:

管理技術者 小林茂次

設置者	
-----	--

点検年月日	平成 年 月 日	時刻 時 分	天候 曇	気温 ℃ 31								
用 途	変 圧 器			電 圧(V)			電 流(A)			定格電流	漏洩電流	機器温度
	相	kVA	台	R-S	S-T	T-R	R	S	T	(A)	(mA)	℃
電灯 TR	単	30	1	105	105	206	54	-	57	142	3.0	41
動力 TR	3	75	1	205	204	205	70	65	65	206	36.0	43
取引用計器	休日・平日別	番号	先月WHヨミ	今月WHヨミ	差	倍率	使用電力量	総使用量	DW(kW)	平均電力量	月日数	
中電検針日	その他季平日	1	16,697.3	16,994.9	297.6	×10	2,976	11,917	51	397	30	
/	夏期 平日	2	6,436.0	6,917.3	481.3	×10	4,813		力率(%)			
	その他季休日	3	10,750.3	10,915.5	165.2	×10	1,652		100			
	夏期 休日	4	3,679.5	3,927.1	247.6	×10	2,476					
点検場所	対 象 設 備	点検結果	備 考 点検結果: 良は○ 要注意は△ 不良は×									
電線路	S O G	○	制御回路電流 10.0 (mA)									
	支 持 物	○										
	電 線	○										
	ケ ー ブ ル	○										
キュービクル・電気室	避 雷 器	-										
	計器用変成器	○										
	開閉器・断路器	○										
	電力 ヒューズ	○										
	遮 断 器	○										
	継電器・計器	○										
	碍 子 類	○										
	配線・電線支持物	○										
	変 圧 器	○										
	高圧コンデンサー	○										
	高圧 リアクトル	-										
	接 地 装 置	○										
	絶縁監視装置	-										
	施 錠 等	○										
使用場所	動 力 回 路	○										
	電 灯 回 路	○										
	使 用 場 所	○										
	問 診 の 結 果	○										

記 事