

事業場名: 管理技術者 小林茂次

設置者	
-----	--

点検年月日		平成 年 月 日			時刻		時 分		天候		気温 ℃		
場所	用途	変圧器			電圧(V)			電流(A)			定格電流 (A)	漏洩電流 (mA)	機器温度 ℃
		相	kVA	台	R-S	S-T	T-R	R	S	T			
No	受電	力率(%) -			6,400	6,400	6,400	67	65	64	-	電力(kW)	
変台	1 電灯 TR	単	75	1	106	106	208	140	-	125	357	1.9	50
	No1動力 TR	3	300	1	206	206	206	720	720	720	825	120	67
	No2動力 TR	3	300	1	207	207	207	680	680	680	825	98	63
No2変	電灯 TR	単	50	1	103	103	206	50>	50>	65	238	3.0	43
	No1動力 TR	3	200	1	204	204	204	220	220	220	549	93	46
	No2動力 TR	3	200	1	207	207	207	200	200	220	549	55	44
No3	電灯 TR	単	50	1	103	103	202	100	-	100	238	2.2	47
	動力 TR	3	300	206	206	206	207	410	410	410	825	160	53
取引用計器		検針日(上段は先月)			先月WHヨミ	今月WHヨミ	差	倍率	使用電力量	DW(kW)	力率(%)	平均電力量	月日数
現在検針値		/ /						×1,200			-		31
取引検針値		/ /						×1,200			100		31
点検場所	対象設備	点検結果	備考 点検結果: 良は○ 要注意は△ 不良は×										
電線路	S O G	○	制御回路電流 26.0 (mA)										
	支持物	○											
	電線	○											
	ケーブル	○											
キュービクル・電気室	避雷器	○											
	計器用変成器	○											
	開閉器・断路器	○											
	電力ヒューズ	○											
	遮断器	○											
	継電器・計器	○											
	碍子類	○											
	配線・電線支持物	○											
	変圧器	○											
	高圧コンデンサー	○											
	高圧リアクトル	-											
	接地装置	○											
	絶縁監視装置	-											
施錠等	○												
使用場所	動力回路	○											
	電灯回路	○											
	使用場所	○											
	問診の結果	○											